



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1-771/1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №8 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №8 Кировского района Санкт-Петербурга), ИНН: 7805144872, юридический адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 23, лит. А.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения - Заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В.

№ 771 от «23» ноября 2021 года

в период с «13» декабря 2021 г. по «22» декабря 2021 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, лейтенант внутренней службы, Попенко Дмитрием Владимировичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено - плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Заведующая

ГБДОУ д/с № 75 Кировского района Сулейманова Ольга Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5
г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 23, лит. А				
1	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из группы №3 составляет менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,88 м).	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.07.2022г.	
2	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из группы №4 составляет менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,82 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.07.2022г.	
3	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из группы №6 составляет менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,87 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.07.2022г.	
4	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из помещения музыкального зала составляет менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,78 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.07.2022г.	
5	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из группы №5 составляет менее 1,2 м, при числе	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Тех-	03.07.2022г.	

	эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,88 м.)	нический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
6	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из группы №2 составляет менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,88 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.07.2022г.	
7	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из группы №1 составляет менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина указанного эвакуационного выхода составляет 0,88 м.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	03.07.2022г.	
8	Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение пищеблока, от коридора на 1-ом этаже здания не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на первом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически: установлена деревянная дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24; СП.4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6.	03.07.2022г.	
9	Ширина пути эвакуации по лестнице в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, составляет менее 1,35 м. (фактически ширина пути эвакуации по лестничной клетке №1 составляет маршей 0,85 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1, ст. 6, ст. 89; п. 4.1.4, п. 4.4.1 п.п. а СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
10	Ширина пути эвакуации по лестнице в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, составляет менее 1,35 м. (фактически ширина пути эвакуации по лестничной клетке №2 составляет маршей 0,85 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1, ст. 6, ст. 89; п. 4.1.4, п. 4.4.1 п.п. а СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	

		ды».		
11	В коридоре 1-го этажа длиной более 15 м. не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.(фактически длина коридора составляет 20 м).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	03.07.2022г.	
12	Дверь на пути эвакуации из группы №3, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
13	Дверь на пути эвакуации из группы №3, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
14	Дверь на пути эвакуации из группы №4, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
15	Дверь на пути эвакуации из группы №6, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
16	Дверь на пути эвакуации из группы №5, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
17	Дверь на пути эвакуации из группы №2, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	
18	Дверь на пути эвакуации из группы №1, открывается не по направлению выхода из здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	03.07.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Кировского района Управления по Кировскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Попенко Дмитрием Владимировичем

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

заступающий Александров О.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

Г. Г. Г. Г.
(подпись)