


СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии по
обследованию и паспортизации

Ясинская Е.С. 
« 25 » июня 2016 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Адрес объекта: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 34, литер 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 4 этажа, 2057,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1900, год последнего капитального ремонта: 1972г.
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга.
- 1.7. Юридический адрес организации: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 34, литер 3
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: собственность субъектов Российской Федерации.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, Отдел образования.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18.
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: (812) 252-16-06 , secretarroo@kirov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Дополнительное образование детей
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 500 чел./день.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: от трамвайных остановок маршрутов № 36, 41 «ул. Трефолева» 300-350м; от троллейбусно-автобусной остановки «пр. Стачек 18» 650-850м.
- 3.1.2. Перекрестки: регулируемые.
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: да.
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К,О,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,Г,У)

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями слуха; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (О,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	отсутствуют
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет территории
3	Вход (входы) в здание	не нуждается
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	1. Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на

		зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 2. Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка) 3. Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	4. Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха
6	Санитарно-гигиенические помещения	5. Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола. 6. Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом. 7. Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). 8. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).
7	Система информации и связи (на всех зонах)	9. Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха. 10. Установка символов доступности.
8	Все зоны и участки	11. Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам. 12. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения. 13. Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного

	учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
--	--

4.2. Период проведения работ: 2017-2019 годы, в рамках исполнения Плана мероприятий, обеспечивающих создание доступности объектов социальной инфраструктуры, и Плана финансово-хозяйственной деятельности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-ОСГУ, ДЧ-К

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата (наименование сайта, портала):

<https://www.google.com/maps/dir/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+34,+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA,+18/@59.8919862,30.2762245,16z/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x46963087395c0fd3:0x2770cfd607eee96!1m2!1m1!1s0x4696308667292ebb:0x43124ad66db8a58e!3e2?hl=ru-RU>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от 01.08.2016.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от 20.09.2016.

СОГЛАСОВАНО:

На заседании Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности Кировского района Санкт-Петербурга 20.09.2016 (выписка из Протокола прилагается) членами Комиссии:

Большаков Алексей Геннадьевич	член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»
Кузнецов Юрий Васильевич	вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь ««Мы - вместе»
Мухортов Юрий Серафимович	председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»
Николаев Сергей Александрович	председатель Межрегиональной общественной организации «Социально-культурно-спортивный клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка»